Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой организацией и их соответствии установленным требованиям

Показатель аварийности на канализационных	
сетях и количество засоров для самотечных сетей	0
(единиц на километр)	
Общее количество проведенных проб на сбросе	
очищенных (частично очищенных) сточных вод	304
по следующим показателям:	
– взвешенные вещества	36
– БПК5	36
– аммоний-ион	36
– нитрит-анион	36
– фосфаты (по P)	36
– нефтепродукты	36
– микробиология	88
Количество проведенных проб, выявивших	
несоответствие очищенных (частично	
очищенных) сточных вод санитарным нормам	121
(предельно допустимой концентрации) на сбросе	121
очищенных (частично очищенных) сточных вод,	
по следующим показателям:	
– взвешенные вещества	0
– БПК5	28
– аммоний-ион	26
– нитрит-анион	20
– фосфаты (по P)	27
– нефтепродукты	20
– микробиология	0
Доля исполненных в срок договоров о	
подключении (процент общего количества	0
заключенных договоров о подключении)	
Средняя продолжительность рассмотрения	0
заявлений о подключении (дней)	U