

## Баланса электрической энергии в сети ФГБНУ ВНИИРАЭ

февраль 2016 года

## Баланс электрической энергии в сети Исполнителя

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Всего	ВН	СН I	СН II	НН
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прием в сеть, $W_{ос}$	кВт.ч	359 705			359 705	
2	Отпуск из сети, $W_{по}$ , в т.ч.	кВт.ч	146 757			129 784	16 973
2,5	Собственное потребление	кВт.ч	203 418				203 418
3	Фактические потери электроэнергии (п.1-п.2), $\Delta W_{факт}$ (кВт.ч)	кВт.ч	9 530	*	*	*	*
4	Фактические потери электроэнергии ((п.3/п.1)*100), $\Delta W_{факт}$ (%)	%	2,65%	*	*	*	*
5	Нормативные потери электроэнергии, $\Delta W_{норм}$ (%)	%	3,21%	*	*	*	*
6	Нормативные потери электроэнергии ((п.1*п.5)/100, $\Delta W_{норм}$ (кВт.ч)	кВт.ч	9 530	*	*	*	*

\* - не заполняется

Первый заместитель директора  
филиала "Калугаэнерго"  
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

\_\_\_\_\_ В. Н. Мовшук

И.о. директора ФГБНУ ВНИИРАЭ

\_\_\_\_\_ А.В. Гулин