Форма 1.3 Информация
о затратах сетевой организации на покупку потерь
электроэнергии в собственных сетях

Наименование регулируемой организации	ФГБНУ ВНИИРАЭ	
ИНН	4025021419	
Местонахождение (фактический адрес)	249032, г. Обнинск, Калужской области. Киевское шоссе, 109 км.	
Информация о затратах на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях в текущем периоде регулирования 2018 году		
Объем потерь, кВтч	Прогнозная цена покупки потерь электрической энергии, руб./кВтч	Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, тыс. Руб
1	2	3
108 000,00	2,42	261,56

Форма 1.4 Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период регулирования

Наименование регулируемой организации	ФГБНУ ВНИИРАЭ
ИНН	4025021419
Местонахождение (фактический адрес)	249032, г. Обнинск, Калужской области. Киевское шоссе, 109 км.
Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на 2018-2020 год	

Наименование органа, принявшего решение об установлении уровня нормативных потерь электроэнергии	Министерство тарифного регулирования Калужской области	
Реквизиты решения	дата	номер
	18.12.2017г	415-РК
Источник официального опубликования		
Уровень нормативных потерь электроэнергии	НН - 6,45% СН2 - 2,56%	

Форма 1.5 Информация
о перечне мероприятий по снижению размеров потерь
в электрических сетях

Наименование регулируемой организации	ФГБНУ ВНИИРАЭ
ИНН	4025021419
Местонахождение (фактический адрес)	249032, г. Обнинск, Калужской области. Киевское шоссе, 109 км

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Источник финансирования
1	2	3	4
1	Замена ККУ(комплексные конденматорные установки) на ТП-4	2018г	Собственные средства
2	Замена ККУ(комплексные конденматорные установки) на ТП-6	2019г	Собственные средства
3	Замена ККУ(комплексные конденматорные установки) ТП-7	2020г	Собственные средства
4	Проведение текущего ремонта на ТП-4	2018г.	Собственные средства
5	Проведение текущего ремонта на ТП-10	2019г.	Собственные средства
6	Проведение текущего ремонта на ТП-6	2020г.	Собственные средства

Форма 1.7 Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию.

Наименование регулируемой организации	ФГБНУ ВНИИРАЭ
ИНН	4025021419
Местонахождение (фактический адрес)	249032, г. Обнинск, Калужской области. Киевское шоссе, 109 км.

Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых получателем услуги при взаиморасчетах за услуги по передаче электрической энергии, в предшествующем периоде регулирования - 2017 году

Фактический объем сальдированного перетока, кВтч	Фактический объем потерь, кВтч	Сумма оплаты потерь,тыс. руб.
1	2	3
ФГБНУ ВНИИРАЭ не занимается реализацией электрической энергии потребителям, т.е. не является гарантирующим поставщиком или сбытовой организацией.		

Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства.

Наименование регулируемой организации	ФГБНУ ВНИИРАЭ
ИНН	4025021419
Местонахождение (фактический адрес)	249032, г. Обнинск, Калужской области. Киевское шоссе, 109 км.

Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2017год

Месяц	Зона деятельности, в которой произошло отключение	Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства	Причина аварии (по итогам расследования, в установленном порядке)	Мероприятия по устранению аварии	Дата включения объектов электросетевого хозяйства в работу
1	2	3	4	5	6
январь					
февраль					
март					
Итого первый квартал	Случаев аварийных отключений не зафиксировано				
апрель	0				
май	0				
июнь	0				
Итого второй квартал	Случаев аварийных отключений не зафиксировано				
июль	0				
август	0				
сентябрь	0				
Итого третий квартал	Случаев аварийных отключений не зафиксировано				
октябрь	0				
ноябрь	0				
декабрь	0				
Итого четвертый квартал	Случаев аварийных отключений не зафиксировано				